



注 意 事 项



- 1、报告无“监测专用章”无效。
- 2、复制报告未加盖“监测专用章”或监测单位公章无效。
- 3、报告无编制人、审核人、批准人签章无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对监测报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向监测单位提出，逾期不予受理。
- 6、委托检测仪对来样负责。



地 址：北京市朝阳区管庄东里 邮政编码：100024
电 话：(010) 51167170、51167172、51167554
传 真：(010) 65718269
E-MAIL: bjemtc@126.com.



建筑材料工业环境监测中心 监测分析报告

中心编号: 2010-W-0184

共 2 页 第 1 页

样品名称	TKL 脱模剂	商 标	
		型号规格	TKL T 型
送样日期	2010 年 03 月 16 日	检测日期	2010 年 03 月 18 日
委托单位	北京泰科立高新技术有限公司		
生产单位	北京泰科立高新技术有限公司		
来样编号	YP2010-W-0184	检验类别	委托检验
检验依据	GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(2006 版) GB/T8077-2000《混凝土外加剂匀质性试验方法》		
检验项目	挥发性有机化合物 (VOCs)、游离甲醛、pH		
检验结论	<p>送检样品挥发性有机化合物 (VOCs)、游离甲醛检验结果符合 GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(2006 版) 标准中“室内用水性处理剂”的要求。</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2010 年 03 月 29 日</p> <div style="text-align: right;">  (监测专用章) </div>		
附注:	_____		

批准: 萧 葵

审核: 宋 华

编制: 陈 鹏

检验单位地址: 中国建筑材料科学研究院西楼

电话: 010-65718269

建筑材料工业环境监测中心
检 验 结 果

共 2 页 第 2 页

样品名称	TKL 脱模剂		
样品状态	液体	样品类别	水性处理剂
检 验 结 果			
检验项目	检测值	标准值	单项结论
挥发性有机化合物 (VOCs) (g/L)	7.3	≤200	合格
游离甲醛 (g/kg)	0.01	≤0.5	合格
pH	6.37	—	—
备注	-----		